

# Zertifikat

# Certificate



Zertifikat Nr. Certificate No.  
R 50033326

Blatt Page  
0001

Ihr Zeichen Client Reference  
Y.H.P.

Unser Zeichen Our Reference  
01-LZ- 15004177 002

Ausstellungsdatum  
31.10.2003

Date of Issue  
(day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber License Holder  
Korea Auto Controls Co., Ltd.  
150-55 Kajwa-Dong,  
Seo-Ku,  
Incheon  
Rep. of Korea

Fertigungsstätte Manufacturing Plant  
01-ZJ-15004177 001

## Prüfzeichen Test Mark



Geprüft nach Tested acc. to  
EN 61810-1:1998  
EN 60255-23:1996

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)  
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit  
License Fee - Unit

Relais (Relay)

Type Designation : 730 (KACON)

5

Rated Coil Voltage : DC 6V; 12V; 24V; 48V or 100V  
AC 6V; 12V; 24V; 48V; 110-120V;  
or 220-240V

Rated Coil Power : DC 1,9W  
AC 1,7VA-2,7VA

Ambient Temperature : -25°C to +60°C

Contact Rating : AC 277V; cos phi=1  
30A; for 1 normally open contact form  
25A; for 2 normally open contact forms

Electrical Endurance: 100,000 Operation Cycles

Mechanical Endurance: 5,000,000 Operation Cycles



5

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.  
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.  
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product  
fulfills above-mentioned requirements, the production is subject to surveillance.

Zertifizierungsstelle

TÜV Rheinland Product Safety GmbH, Am Grauen Stein, D-51105 Köln

Tel.:(+49/221)8 06 - 13 71 Fax:(+49/221)8 06 - 39 35 e-mail: Althoff@de.tuv.com

Dipl.-Ing. F. Nispel